



A 0141700

### CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER

**Naam installateur :** B.V.B.A. HxC  
**Adres :** Eucly. Baan 17  
 9100 Eudingen

**Controleorganisme :** Kuisdelt  
**Referentie :** NBS/2101/14/076  
**Inspecteur :** P.V.C.  
**Tel :** 0475/619470

**Gecontroleerde installatie : Adres :** Marktlaan 31B  
 9000 Gent

**Datum van de controle:** 21.1.2014  
 De bewoner is:  eigenaar  huurder

Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder(DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971":  is aanwezig  is niet aanwezig

#### Karakteristieken van de installatie :

**Meter :** Klasse Q<sub>max</sub> : 6 m<sup>3</sup>/h Fabrikant: ELDEK Nr: 873477E Index: 91

Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: ..... mbar

Verbruikstoestellen:	Type	Merk	Nominaal vermogen
Aantal : .....	1	ATAG	26kW
	2		
	3		
	...		

#### Besluit :

##### De nieuwe installatie:

is conform de betrokken voorschriften<sup>(1)</sup> die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**.  
de dichtheidsproef voldoet.

##### Het nieuw gedeelte van de installatie:

is conform de betrokken voorschriften<sup>(1)</sup> die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**.  
de dichtheidsproef voldoet.

##### De bestaande installatie:

is conform de betrokken voorschriften<sup>(1)</sup> die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en is **technisch veilig**.  
de dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normen NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002.  
Deze normen hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Datum: 21.1.14

Handtekening inspecteur controleorganisme



GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB) VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971

Ondergetekende : Naam : DUYTJEN HOUSE Voornaam : WOUTER
Vertegenwoordiger van de onderneming : H.A.C. B.T.W. nr:
Straat : OUDE ISMAN Nr : 57 Bus :
Postcode: Gemeente : OUDEGEM Tel: 0472307 Fax:
(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma:
Adres + tel:)

bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie
nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie ( het onnodige schrappen) volgens het plan hierna

in het gebouw gelegen te : Straat : Montmarbler Nr : 382 Bus : Verdieping: 2U
Postcode : 9600 Gemeente : GENT
Gasmeter merk: ELSTER gasmeter nummer: 27377772

voor rekening van : Naam : Voornaam :
Straat : Nr: Bus :
Postcode : Gemeente :

te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van KVBG en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Voorbehouden aan de installateur: Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben
Voorbehouden aan de DNB:
Datum: 27.01.2014
Handtekening
Model 710628/13

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B,..., het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW). Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

